

**Délégation départementale du Val d'Oise**

Département Santé Environnement

Courriel : [ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr](mailto:ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr)

Destinataire(s) :

MAIRIE DE PARMAIN

SIAEP DE LA REGION DE L'ISLE ADAM

SUEZ EAU FRANCE - HAUT DE FRANCE

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

**SIAEP DE LA REGION DE L'ISLE ADAM**

Commune de : PARMAIN

Prélèvement et mesures de terrain du **19/03/2025 à 09h40** pour l'ARS, par le laboratoire :  
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : SIAEP DE L'ISLE-ADAM (UNITE DE DISTRIBUTION )

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : PARMAIN 23 RUE DU M. JOFFRE - CENTRE DE LOISIRS

Code point de surveillance : 0000002566 Code installation : 000127 Type d'analyse : D1H7

Code Sise analyse : 00186406 Référence laboratoire : H.2025.812-1 Numéro de prélèvement : 09500183851

**Conclusion sanitaire :**

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-09500183851 - page : 1)

Le mardi 08 avril 2025

Pour le Directeur Général et par délégation,

L'ingénieur d'études sanitaires,

**Signé**

Helen LE GUEN

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

|                                                    |           |            | Limites de qualité |      | Références de qualité |      |
|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------|-----------------------|------|
| Mesures de terrain                                 | Résultats | Unité      | Mini               | Maxi | Mini                  | Maxi |
| Contexte Environnemental                           |           |            |                    |      |                       |      |
| Température de l'eau                               | 10,8      | °C         |                    |      |                       | 25   |
| Caractéristiques organoleptiques et minéralisation |           |            |                    |      |                       |      |
| Couleur (qualitatif)                               | normal    | sans objet |                    |      |                       |      |
| Odeur (qualitatif)                                 | normal    | sans objet |                    |      |                       |      |
| Saveur (qualitatif)                                | normal    | sans objet |                    |      |                       |      |
| Equilibre Calco-carbonique                         |           |            |                    |      |                       |      |
| pH                                                 | 7,7       | unité pH   |                    |      | 6,5                   | 9    |
| Résiduel de traitement                             |           |            |                    |      |                       |      |
| Chlore libre                                       | 0,36      | mg(Cl2)/L  |                    |      |                       |      |
| Chlore total                                       | 0,42      | mg(Cl2)/L  |                    |      |                       |      |

|                                                    |           |           | Limites de qualité |      | Références de qualité |      |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------|-----------------------|------|
| Analyse laboratoire                                | Résultats | Unité     | Mini               | Maxi | Mini                  | Maxi |
| Bactériologie                                      |           |           |                    |      |                       |      |
| Entérocoques /100ml-MS                             | 0         | n/(100mL) |                    | 0    |                       |      |
| Escherichia coli /100ml - MF                       | 0         | n/(100mL) |                    | 0    |                       |      |
| Bactéries coliformes /100ml-MS                     | 0         | n/(100mL) |                    |      |                       | 0    |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml                | 0         | n/(100mL) |                    |      |                       | 0    |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h                 | 0         | n/mL      |                    |      |                       |      |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h                 | 1         | n/mL      |                    |      |                       |      |
| Caractéristiques organoleptiques et minéralisation |           |           |                    |      |                       |      |
| Turbidité néphélométrique NFU                      | <0,1      | NFU       |                    |      |                       | 2    |
| Conductivité à 25°C                                | 688       | µS/cm     |                    |      | 200                   | 1100 |
| Paramètres azotés et phosphorés                    |           |           |                    |      |                       |      |
| Ammonium (en NH4)                                  | <0,05     | mg/L      |                    |      |                       | 0,1  |
| Fer et manganèse                                   |           |           |                    |      |                       |      |
| Fer total                                          | 11        | µg/L      |                    |      |                       | 200  |

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*