RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

Agence Régionale de Santé Île-de-France

**Délégation départementale du Val d'Oise**
Département Santé Environnement
Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr

Destinataire(s) :

CEG

MAIRIE DE L'ISLE ADAM

SIAEP DE LA REGION DE L'ISLE ADAM

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

## SIAEP DE LA REGION DE L'ISLE ADAM

Commune de : ISLE-ADAM (L')

Prélèvement et mesures de terrain du **26/06/2025** **à 11h40** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : SIAEP DE L'ISLE-ADAM (UNITE DE DISTRIBUTION )
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : L'ISLE ADAM 90 A. DU GNL DE GAULLE - I.M.E. L'ESPOIR

Code point de surveillance : 0000002847 Code installation : 000127 Type d'analyse : D1H7

Code Sise analyse : 00187748 Référence laboratoire : H.2025.2099-1 Numéro de prélèvement : 09500185196

## Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.



Le lundi 07 juillet 2025

L'ingénieur d'études sanitaires,

Pour le Directeur Général et par délégation,

**Signé**

Helen LE GUEN

*Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)*

16 avenue des Béguines - Immeuble Equinox
CS 40202
95895 CERGY CEDEX

| Mesures de terrain | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi | Valeurs indicatives Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Contexte Environnemental* | | | | | | | |
| Température de l'eau | 23,2 | °C | | | | 25 | |
| *Caractéristiques organoleptiques et minéralisation* | | | | | | | |
| Couleur (qualitatif) | normal | sans objet | | | | | |
| Odeur (qualitatif) | normal | sans objet | | | | | |
| Saveur (qualitatif) | normal | sans objet | | | | | |
| *Equilibre Calco-carbonique* | | | | | | | |
| pH | 7,9 | unité pH | | | 6,5 | 9 | |
| *Résiduel de traitement* | | | | | | | |
| Chlore libre | 0,48 | mg(Cl2)/L | | | | | |
| Chlore total | 0,56 | mg(Cl2)/L | | | | | |

| Analyse laboratoire | Résultats | Unité | Limites de qualité Mini | Limites de qualité Maxi | Références de qualité Mini | Références de qualité Maxi | Valeurs indicatives Maxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Bactériologie* | | | | | | | |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | | 0 | | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | n/(100mL) | | 0 | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | | | | 0 | |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 | n/(100mL) | | | | 0 | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 5 | n/mL | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 16 | n/mL | | | | | |
| *Caractéristiques organoleptiques et minéralisation* | | | | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,1 | NFU | | | | 2 | |
| Conductivité à 25°C | 680 | µS/cm | | | 200 | 1100 | |
| *Paramètres azotés et phosphorés* | | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0,1 | |
| *Fer et manganèse* | | | | | | | |
| Fer total | 50 | µg/L | | | | 200 | |

*Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1*

16 avenue des Béguines - Immeuble Equinox
CS 40202
95895 CERGY CEDEX