RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Île-de-France

Délégation Territoriale de VAL-D'OISE
Service Santé Environnement
Courriel : ARS-DD95-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 34 41 15 52
Fax : 01 30 32 83 48

Destinataire(s) :
CEG
MAIRIE DE CHAMPAGNE SUR OISE
SIAEP DE LA REGION DE L'ISLE ADAM

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

SIAEP DE LA REGION DE L'ISLE ADAM

Commune de : CHAMPAGNE-SUR-OISE

Prélèvement et mesures de terrain du **09/07/2025 à 08h15** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES DE L'EAU, CERGY, qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : SIAEP DE L'ISLE-ADAM (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : CHAMPAGNE RUE DE MONTIGNY C. LOISIRS - CENTRE DE LOISIRS
Code point de surveillance : 0000002565 Code installation : 000127 Type d'analyse : D1H7
Code Sise analyse : 00188022 Référence laboratoire : H.2025.2304-1 Numéro de prélèvement : 09500185471

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Le lundi 21 juillet 2025

Pour le Directeur Général et par délégation,

Pour la Déléguée Départementale et par délégation,
L'ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Helen LE GUEN

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

2 avenue de la Palette
CS 20312
95 011 CERGY-PONTOISE Cedex

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Contexte Environnemental						
Température de l'eau	21,2	°C				25
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Couleur (qualitatif)	normal	sans objet				
Odeur (qualitatif)	normal	sans objet				
Saveur (qualitatif)	normal	sans objet				
Equilibre Calco-carbonique						
pH	7,9	unité pH			6,5	9
Résiduel de traitement						
Chlore libre	0,08	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,16	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Bactériologie						
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0		
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Caractéristiques organoleptiques et minéralisation						
Turbidité néphélométrique NFU	0,16	NFU				2
Conductivité à 25°C	716	µS/cm			200	1100
Paramètres azotés et phosphorés						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1
Fer et manganèse						
Fer total	25	µg/L				200

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1

2 avenue de la Palette
CS 20312
95 011 CERGY-PONTOISE Cedex